

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j.: Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 1 i 2, art. 192, art. 202, art. 224 ust. 1 i 2 oraz art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. *Prawo Ochrony Środowiska* (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.08.2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r. Poz. 1169), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r. Nr 16, poz. 87), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.08.2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 845), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.09.2020r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020r. Poz. 1860), Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1710) – po rozpatrzeniu wniosku spółki PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żłota 59, reprezentowanej przez Pełnomocnika P. Krzysztofa Fuzowskiego, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Starosty Zgierskiego z dnia 31.12.2015 znak: BS.6222.3.2015.MA/6 (sprostowaną postanowieniem z dnia 18.01.2017r. Znak: BS.6222.3.2015/2017.MA/9, zmienioną decyzją z dnia 12.03.2019r. Znak: OS.6222.1.2019.MA/5, decyzją z dnia 19.12.2019r. Znak: OS.6222.5.2019.MA/14 i decyzją z dnia 13.12.2022r. Znak: OS.6222.5.2022.MA/15),

orzekam

- I. **Zmieniam z dniem 11 września 2023r. decyzję Starosty Zgierskiego z dnia 31.12.2015 znak: BS.6222.3.2015.MA/6** (sprostowaną postanowieniem z dnia 18.01.2017r. znak: BS.6222.3.2015/2017.MA/9, zmienioną decyzją z dnia 12.03.2019r. Znak: OS.6222.1.2019.MA/5, decyzją z dnia 19.12.2019r. Znak: OS.6222.5.2019.MA/14 i decyzją z dnia 13.12.2022r. Znak: OS.6222.5.2022.MA/15), udzielającą Spółce PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żłota 59 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW zlokalizowanej na terenie PGE Energia Ciepła S.A – Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu, przy ul. Energetyków 9 **w ten sposób, że:**

1. Punkt III w orzeczeniu ww. decyzji otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

III. Określam rodzaj prowadzonej działalności.

Instalacja IPPC do spalania paliw zlokalizowana na terenie PGE Energia Ciepła S.A – Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu, przy ul. Energetyków 9 (działki o nr ewid.: 270/1, 270/2, 271/1, 271/2, 271/3, 274/1 i 274/2 w obrębie 121) kwalifikowana jest jako instalacja wymagająca pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z ust. 1 pkt 1 załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.08.2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r. poz. 1169) – jako instalacja do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW.

W przedmiotowej instalacji prowadzona jest działalność polegająca na:

1. Produkcji i dystrybucji ciepła:

- w wodzie grzewczej na potrzeby centralnego ogrzewania i wody użytkowej dla mieszkańców Zgierza i przedsiębiorstw przemysłowych,
- w parze technologicznej na potrzeby przedsiębiorstw do celów produkcyjnych.

2. Produkcji energii elektrycznej i ciepłej w wysokosprawnej kogeneracji.

Do produkcji energii ciepłej służą:

- kocioł wodny KW2 typu UT-M64 Loos o mocy cieplnej zainstalowanej 18,00 MW / nominalnej mocy cieplnej 18,5 MW,
- kocioł parowy K1 typu SHPD 35000 Viessmann o mocy cieplnej zainstalowanej 24,00 MW / nominalnej mocy cieplnej 25,5 MW,
- kocioł wodny KW1 typu RWWs 7000 FAKO o mocy cieplnej zainstalowanej 7,00 MW / nominalnej mocy cieplnej 7,4 MW.

Do produkcji energii elektrycznej i ciepłej w wysokosprawnej kogeneracji:

- trzy silniki gazowe AK1-AK3 typu JMS 624 Jenbacher o mocy nominalnej 10,035 MW każdy, zaś mocy elektrycznej zainstalowanej 4,5 MWe każdy.

Łączna moc cieplna zainstalowana w Oddziale Elektrociepłownia w Zgierzu wynosi 77,8 MW / nominalna moc cieplna – 81,5 MW, zaś moc elektryczna zainstalowana wynosi – 13,5 MWe.

W instalacji wykorzystywane są paliwa, woda (z własnego ujęcia wód podziemnych) oraz inne materiały.

2. Punkt IV.1. w orzeczeniu ww. decyzji otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

IV.1. Określam parametry emisji oraz warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

IV.1.1. Określam charakterystykę techniczną źródeł emisji z instalacji – zgodnie z tabelą nr 1

Tabela nr 1. Charakterystyka techniczna źródeł emisji (spalanie paliw).

Lp.	Źródło emisji	Nr emitora	Charakterystyka źródła		
			Typ	Data rozpoczęcia użytkowania	Nominalna moc cieplna (w paliwie)
1	Silnik gazowy Jenbacher AK1	E1.1	JMS 624	11.09.2023r.	10,035 MW
2	Silnik gazowy Jenbacher AK2	E1.2	JMS 624	11.09.2023r.	10,035 MW
3	Silnik gazowy Jenbacher AK3	E1.3	JMS 624	11.09.2023r.	10,035 MW
4	Kocioł wodny KW1	E1.4	RWWs 7000	11.09.2023r.	7,4 MW
5	Kocioł wodny KW2	E6	UT-M64 Loos	07.08.2013r.	18,5 MW
6	Kocioł parowy K1	E8	SHPD 35000	29.04.2016r.	25,5 MW
Łączna moc cieplna					81,5 MW
Moc elektryczna					13,5 MWe

IV.1.2. Określam dopuszczalne parametry paliw stosowanych w instalacji – zgodnie z tabelą nr 2.

Tabela nr 2. Dopuszczalne parametry paliw wykorzystywanych w instalacji.

Rodzaj spalanego surowca	Wartość opałowa	Zawartość siarki
Gaz ziemny GZ-50	> 31 000 kJ/m ³	Zgodnie z normą PN-C-04750:2011
Olej opałowy	> 41 300 kJ/kg	< 0,2%

IV.1.3. Określam roczne zużycie paliw i surowców – zgodnie z tabelą nr 3.

Tabela nr 3. Roczne zużycie paliw i surowców.

Rodzaj paliwa/surowca	Ilość
Gaz ziemny	36 mln m ³ /rok
Olej opałowy	2 000 Mg/rok
Olej smarny	28 Mg/rok
Glikol etylenowy	2 m ³ /rok

IV.1.4. Określam parametry emitorów wprowadzających zanieczyszczenia do powietrza – zgodnie z tabelą nr 4.

Tabela nr 4. Parametry emitorów wprowadzających zanieczyszczenia do powietrza.

Nr emitora	Wysokość emitora	Średnica emitora		Źródło emisji
	m	m	wylot	
E1.1	30	0,8	otwarty	Silnik gazowy Jenbacher AK1
E1.2	30	0,8	otwarty	Silnik gazowy Jenbacher AK2
E1.3	30	0,8	otwarty	Silnik gazowy Jenbacher AK3
E1.4	30	0,7	otwarty	Kocioł wodny KW1
E6	37,0	1,0	otwarty	Kocioł wodny KW2
E8	37,0	1,0	otwarty	Kocioł parowy K1

IV.1.5. Określam dopuszczalną wielkość emisji pyłów i gazów do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji– zgodnie z tabelami nr 5 i 6.

Tabela nr 5. Dopuszczalna wielkość emisji pyłów i gazów do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji spalania paliw.

Źródło emisji	Nr emitora	Paliwo	Emisja dopuszczalna w mg/m ³ ¹⁾ , przy zawartości:		
			- 3% O ₂ dla spalania gazu ziemnego i oleju opałowego w kotłach, - 15% O ₂ dla spalania gazu ziemnego i oleju opałowego w kotłach		
			SO ₂ (7446-09-5)	NO _x w przel. na NO ₂ (10102-44-0)	Pył (-)
Silnik gazowy Jenbacher AK1	E1.1	Gaz ziemny GZ-50	-	95	-
Silnik gazowy Jenbacher AK2	E1.2	Gaz ziemny GZ-50	-	95	-
Silnik gazowy Jenbacher AK3	E1.3	Gaz ziemny GZ-50	-	95	-
Kocioł wodny KW1	E1.4	Gaz ziemny GZ-50	35	100	5
Kocioł wodny KW2	E6	Gaz ziemny GZ-50 (podstawowe)	35	150	5
		Olej opałowy (rezerwowe)	850	400	50
Kocioł wodny KW2	E8	Gaz ziemny GZ-50 (podstawowe)	35	150	5
		Olej opałowy (rezerwowe)	850	400	50

¹⁾ warunki umowne, zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.09.2020r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U z 2020r. Poz. 1860).

Tabela nr 6. Emisja roczna z instalacji

Substancja emitowana do powietrza	Numer CAS	Emisja roczna
		Mg/rok
SO ₂	7446-09-5	81,1
NO _x w przel. na NO ₂	10102-44-0	3,18
Pył	-	0,427

IV.1.6. Określam usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza dla wszystkich źródeł spalania objętych niniejszą decyzją - za urządzeniami, na kanałach spalin.

IV.1.7. Określam sposoby ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza

1. prowadzenie procesów technologicznych w sposób optymalny,
2. stopniowa modernizacja parku maszynowego,
3. zastosowanie dwustopniowego układu odzysku ciepła w jednostkach kogeneracyjnych,
4. zastosowanie ekonomizera w kotle wodnym KW1.

3. Punkt IV.2.1. w orzeczeniu ww. decyzji otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

IV.2.1. Pozwalam Spółce PGE Energia Ciepła S.A. na wytwarzanie w ciągu roku niżej wymienionej ilości i rodzajów odpadów –zgodnie z tabelami nr 7 i nr 8.

Tabela nr 7. Rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku w wyniku funkcjonowania instalacji.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadów [Mg/rok]
1.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	10,0
2.	13 03 07*	Mineralne oleje i ciecz stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych	1,0
3.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	1,0
4.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	2,0
5.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	1,0

Tabela nr 8. Rodzaje i ilości odpadów innych niż niebezpieczne przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku w wyniku funkcjonowania instalacji.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilości odpadów [Mg/rok]
1.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	0,5
2.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	0,4
3.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	0,4
4.	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	2,0
5.	19 09 99	Inne niewymienione odpady (inne odpady z procesu uzdatniania wody pitnej i wody do celów do celów przemysłowych)	25,0

4. Punkt IV.2.2. w orzeczeniu ww. decyzji otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

IV.2.2. Określam źródła powstawania, podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów przewidzianych do wytwarzania –zgodnie z tabelami nr 9 i nr 10.

Tabela nr 9. Źródła powstawania, podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytworzenia.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Źródło powstawania, skład chemiczny i właściwości odpadów
1	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Oleje powstają w wyniku wymiany olejów w silnikach stanowiących element instalacji. Odpad w postaci płynnej. Oleje to ciecze do smarowania urządzeń technicznych, głównie w celu zmniejszenia tarcia, chłodzenia współpracujących części oraz ochrony elementów metalowych przed korozją. Oleje smarowe mineralne – są to oleje, których głównym składnikiem są produkty przeróbki ropy naftowej otrzymane w wyniku destylacji, poddane następnie odparafinowaniu, odasfaltowaniu i rafinacji. Oleje ze względu na zastosowanie dzieli się na: silnikowe, przekładniowe i hydrauliczne. Oleje, oprócz bazy olejowej zawierają szereg substancji uszlachetniających np. związki metali, siarki, fosforu, chloru, azotu. Odpady zawierają węglowodory i ich związki z tlenem, azotem lub siarką oraz charakteryzują się właściwościami: HP3, HP4, HP14 określonymi w załączniku nr III dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE. Wykazują właściwości łatwopalne, drażniące oraz ekotoksyczne.
2	13 03 07*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Oleje to ciecze do smarowania urządzeń technicznych stanowiących elementy instalacji (np. elektroizolatory), głównie w celu zmniejszenia tarcia, chłodzenia współpracujących części oraz ochrony elementów metalowych przed korozją. Oleje smarowe mineralne – są to oleje, których głównym składnikiem są produkty przeróbki ropy naftowej otrzymane w wyniku destylacji, poddane następnie odparafinowaniu, odasfaltowaniu i rafinacji. Oleje ze względu na zastosowanie dzieli się na: silnikowe, przekładniowe i hydrauliczne. Oleje, oprócz bazy olejowej zawierają szereg substancji uszlachetniających np. związki metali, siarki, fosforu, chloru, azotu. Odpady zawierają węglowodory i ich związki z tlenem, azotem lub siarką oraz charakteryzują się właściwościami: HP3, HP4, HP14 określonymi w załączniku nr III dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE. Wykazują właściwości łatwopalne, drażniące oraz ekotoksyczne.
3	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	Odpad stanowią: materiały filtracyjne ze stacji uzdatniania wody, zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, a także sorbenty użyte w przypadku awaryjnego rozlewu substancji zawierających np. ropopochodne, wykonane najczęściej ze składników naturalnych np. bawełny. Odpady zawierają rozpuszczalniki organiczne, z wyjątkiem rozpuszczalników halogenowanych, węglowodory i ich związki z tlenem, azotem lub siarką oraz charakteryzują się właściwościami: HP3, HP4, HP14 określonymi w załączniku nr III dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE. Wykazują właściwości łatwopalne, drażniące oraz ekotoksyczne.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Źródło powstawania, skład chemiczny i właściwości odpadów
4	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	Roztwór glikolu będzie czynnikiem chłodniczym, krążącym w obiegu zamkniętym, w związku z czym będzie powstawał sporadycznie raz na kilka lat, gdy zajdzie potrzeba jego wymiany. Glikol etylenowy zalicza się do organicznych związków chemicznych należących do grupy alkoholi dihydroksylowych. Jest to bezbarwna ciecz o dużej lepkości i słodkim smaku, dobrze rozpuszczalna w wodzie, wykazująca właściwości toksyczne. Z uwagi na niską temperaturę zamarzania oraz doskonałe właściwości wymiany ciepła, jest szeroko stosowany w instalacjach grzewczych i chłodniczych. Odpady zawierają poliglikole etylenowe oraz tetraboran sodu, które charakteryzują się właściwościami: HP5, HP6 i HP10 określonymi w załączniku nr III dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE. Wykazują właściwości ostro toksyczne i toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, a także szkodliwe na rozrodczość.
5	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Niesprawne akumulatory z akumulatorowni stanowiącej część instalacji. Zużyte akumulatory kwasowo- ołowiowe zawierają dwa składniki stanowiące niebezpieczeństwo dla środowiska i zdrowia ludzi: elektrolit kwasowy - kwas siarkowy oraz ołów metaliczny i jego związki. Ołów jest pierwiastkiem trującym w każdej postaci praktycznie niezniszczalnym. Najbardziej toksyczne są jego łatwo rozpuszczalne związki. Mają one negatywny wpływ na stan zdrowia organizmów żywych, na rozwój roślinności i procesy zachodzące przede wszystkim w środowisku wodnym. U ludzi ołów uszkadza wszystkie komórki powodując zatrucie, ołowicę, zaburzenia nerwowe. Związki ołowiu są rakotwórcze. Kwas siarkowy wchodzący w skład elektrolitu o gęstości 1,15 g/cm ³ , zanieczyszczony zawieszina związków ołowiu takich jak ołów metaliczny, tlenek i siarczan ołowiu. W trakcie eksploatacji akumulatora płyty ołowiowe ulegają zsiarczeniu, a na dnie akumulatora zbiera się szlam ołowiowo – siarkowy. Odpady zawierają roztwór kwasu, elementy z ołowiu oraz charakteryzują się właściwościami: HP4, HP8, HP14 określonymi w załączniku nr III dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE. Wykazują właściwości drażniące, żrące oraz ekotoksyczne.

Tabela nr 10. Źródła powstawania, podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów innych niż niebezpieczne przewidzianych do wytworzenia.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Źródło powstawania, skład chemiczny i właściwości odpadów
1.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady w postaci stałej, nierozpuszczalnej w wodzie. Odpad jest odpadem palnym, nie jest odpadem toksycznym. Nie wchodzi w reakcje z innymi odpadami lub substancjami. Nie jest narażony na korozję. Opakowania z tworzyw sztucznych to worki po środkach stosowanych w stacji uzdatniania wody (m.in. po soli tabletkowej pakowanej w worki 25 kg). Skład pierwiastkowy: polietylen (C=85,6%, H=14,4%), polipropylen (C=85,6%, H=14,4%), polistyren (C=92,3 %, H=7,7 %), opakowania nie są zanieczyszczone żadną substancją lub pierwiastkiem wymienionymi w załączniku 4 ustawy o

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Źródło powstawania, skład chemiczny i właściwości odpadów
			odpadach. Odpady nie posiadają właściwości określonych w załączniku nr III dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (właściwości, które czynią z nich odpady niebezpieczne).
2.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Odpad stanowi zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, silniki pomp, kondensatory bez PCB, szafy sterownicze, stanowiące elementy instalacji. W ich skład wchodzi m. in. polimery syntetyczne, (politereftalan etylenu (PET), polietylen (PE), polipropylen (PP), stopy metali żelaznych (stal), metale nieżelazne (aluminium, miedź, nikiel), stopy metali nieżelaznych (mosiądz). Odpady mają postać stałą, nierozpuszczalną w wodzie. Odpad nie jest odpadem toksycznym. Nie wchodzi w reakcje z innymi odpadami lub substancjami. Elementy metalowe, wchodzące w skład odpadów mogą ulegać korozji. Elementy z tworzyw sztucznych wchodzące w skład odpadów są częścią palną. Odpady nie posiadają substancji wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które powodowałyby zakwalifikowanie ich do odpadów niebezpiecznych. Odpady nie posiadają właściwości określonych w załączniku nr III dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (właściwości, które czynią z nich odpady niebezpieczne).
3.	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	Odpady stanowią uszkodzone izolatory ceramiczne, bezpieczniki, kondensatory bez PCB, szafy sterownicze, złom energetyczny, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, stanowiące elementy instalacji. Odpady powstające podczas bieżącej konserwacji i okresowych przeglądów i ewentualnych napraw instalacji. W ich skład wchodzi m. in. polimery syntetyczne, (politereftalan etylenu (PET), polietylen (PE), polipropylen (PP), stopy metali żelaznych (stal), metale nieżelazne (aluminium, miedź, nikiel), stopy metali nieżelaznych (mosiądz). Odpady mają postać stałą, nierozpuszczalną w wodzie. Odpad nie jest odpadem toksycznym. Nie wchodzi w reakcje z innymi odpadami lub substancjami. Elementy metalowe, wchodzące w skład odpadów mogą ulegać korozji. Elementy z tworzyw sztucznych wchodzące w skład odpadów są częścią palną. Odpady nie posiadają substancji wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które powodowałyby zakwalifikowanie do odpadów niebezpiecznych. Odpady nie posiadają właściwości określonych w załączniku nr III dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (właściwości, które czynią z nich odpady niebezpieczne).
4.	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	Odpad pochodzący z wymiany żywic jonitowych. Odpad stały stanowiący wypełnienie kolumn jonitowych, najczęściej w postaci drobnych kuleczek (lub innego kształtu). W skład odpadu wchodzi zużyte żywice jonowymienne zbudowane z polistyrenów, kopolimerów styrenu, oraz grup czynnych jonowo. Są to substancje zdolne do wymiany jonowej. Odpady mają postać stałą, nierozpuszczalną w wodzie. Odpad nie jest odpadem toksycznym. Nie wchodzi w reakcje z innymi

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Źródło powstawania, skład chemiczny i właściwości odpadów
			odpadami lub substancjami. Nie ulega korozji. Odpady mogą ulegać spalaniu. Odpady nie posiadają substancji wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które powodowałyby zakwalifikowanie ich do odpadów niebezpiecznych. Odpady nie posiadają właściwości określonych w załączniku nr III dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (właściwości, które czynią z nich odpady niebezpieczne).
5.	19 09 99	Inne niewymienione odpady (inne odpady z procesu uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych)	Odpady powstające przy wymianie żwiru z filtrów ciśnieniowych na stacji SUW. Głównym składnikiem odpadów jest krzemionka. Odpad jest materiałem pochodzenia naturalnego. Odpad ma postać stałą, nierozpuszczalną w wodzie. Odpad nie jest odpadem palnym ani toksycznym. Nie wchodzi w reakcje z innymi odpadami lub substancjami. Nie jest narażony na korozję. Odpad nie posiada substancji wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach, które powodowałyby zakwalifikowanie do odpadów niebezpiecznych. Odpad nie posiada właściwości określonych w załączniku nr III dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (właściwości, które nie czynią z niego odpadu niebezpiecznego).

5. Punkt IV.2.4. w orzeczeniu ww. decyzji otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

IV.2.4. Określam miejsce i sposób magazynowania wytwarzanych odpadów – zgodnie z tabelą nr 11 oraz załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

Tabela nr 11. Miejsce i sposób magazynowania wytwarzanych odpadów.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania
1	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Olej będzie zużywał się przy pracy tłoków, w związku z czym odpad powstanie głównie w wyniku przeprowadzenia wymiany lub ewentualnych wycieków, w sposób nieregularny i okresowy. Zużyty olej będzie odprowadzany do szczelnego, bezodpływowego zbiornika dwupłaszczowego, znajdującego się na tacy odciekowej, po zachodniej stronie budynku technologicznego instalacji gazowej. Zaprojektowany zbiornik przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego, jednak zostanie dodatkowo zaizolowany. Zbiornik wykonany z materiałów trudno palnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczone przed stłuczeniem. Zbiornik oznaczony jest etykietą z napisem „ODPADY NIEBEZPIECZNE”, kodem i rodzajem odpadu, zawartością zbiornika, adresem miejsca magazynowania i datą rozpoczęcia magazynowania. Etykieta jest czytelna i trwała, odporna na warunki atmosferyczne, o parametrach określonych w odrębnych przepisach. Tacę zaprojektowano jako płyty żelbetowe, będące zbrojonym elementem ciągłym na całej powierzchni, obejmującym również miejsce przeładunku. Odprowadzenie wód

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania
			opadów będzie realizowane za pomocą wpustu drogowego. Na końcu instalacji odwodnienia terenu utwardzonego znajduje się lamelowy separator węglowodorów w celu podczyszczania wód opadowych. Cała konstrukcja będzie stabilna, a zbiornik szczelny i wyposażony w grzałkę zabezpieczającą przed zamarzaniem, w związku z czym odpad nie będzie narażony na działanie warunków atmosferycznych. Miejsce magazynowania znajduje się na terenie, do którego tytuł prawny ma wnioskodawca, w wydzielonej strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych. Strefa jest oznakowana, z tablicą koloru białego umieszczoną w widocznym miejscu, z napisem o kolorze czarnym „ODPADY NIEBEZPIECZNE” o parametrach określonych w odrębnych przepisach. Magazyn odpadów jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazynowanie odpadów jest prowadzone wyłącznie w ramach wytwarzania. Miejsce magazynowania wyposażone jest w gaśnice, koce p.poż. Odbiór i transport samochodowy do miejsc odzysku przez przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia.
2	13 03 07*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Odpady w miejscu powstania tj. przy urządzeniach są zlewane do beczek i pojemników o poj. 1 m³ przeznaczonych do poszczególnych rodzajów oleju i umieszczane są w magazynie. Każda beczka oznaczona jest etykietą z napisem „ODPADY NIEBEZPIECZNE”, kodem i rodzajem odpadu, zawartością beczki, adresem miejsca magazynowania i datą rozpoczęcia magazynowania. Etykieta jest czytelna i trwała, odporna na warunki atmosferyczne, o parametrach określonych w odrębnych przepisach. Pojemniki przewożone są transportem wewnętrznym do miejsca magazynowania. Odpad magazynowany w oznakowanym pojemniku. Opakowania do magazynowania odpadów są szczelne, wykonane z materiałów odpornych na ich działanie. Opakowania są odpowiednio oznakowane oraz wykonane z materiałów trudno palnych, zabezpieczone przed stłuczeniem i odprowadzają ładunki elektryczności statycznej. Dodatkowo posiadają szczelne zamknięcia zabezpieczające przed przypadkowym rozlaniem lub rozproszaniem oraz zalaniem lub zawilgoceniem odpadów. Każdy pojemnik magazynowy oznaczony jest kodem odpadu oraz napisem Olej opadowy. Magazyn odpadów znajduje się w wydzielonym miejscu, w budynku o numerze inwentarzowym 271/2,9. Miejsce magazynowania odpadów jest wyposażone w sprzęt umożliwiający szybką likwidację skutków ewentualnego awaryjnego wycieku odpadów (sorbenty, substancje neutralizujące). Miejsce magazynowania znajduje się na terenie, do którego tytuł prawny ma wnioskodawca. Magazynowanie odpadów jest prowadzone wyłącznie w ramach wytwarzania. Miejsce magazynowania jest oznakowane tablicą koloru białego umieszczoną w widocznym miejscu na drzwiach wejściowych, z napisem o kolorze czarnym „ODPADY NIEBEZPIECZNE” o parametrach określonych w odrębnych

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania
			przepisach. Magazyn odpadów jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. Odpady i oznakowanie są zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania posiada szczelne podłoże. Magazyn wyposażony jest w gaśnice, koce p.poż. oraz sorbenty neutralizujące ewentualne wycieki. Odbiór i transport samochodowy do miejsc odzysku przez przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia.
3	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	Odpady gromadzone są w pojemniku plastikowym. Pojemnik oznaczony jest etykietą z napisem „ODPADY NIEBEZPIECZNE”, kodem i rodzajem odpadu, zawartością pojemnika, adresem miejsca magazynowania i datą rozpoczęcia magazynowania. Etykieta jest czytelna i trwała, odporna na warunki atmosferyczne, o parametrach określonych w odrębnych przepisach. Zbiornik jest odporny na działanie substancji zawartych w odpadach i zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Magazyn odpadów znajduje się w budynku o numerze inwentarzowym 590. Miejsce magazynowania odpadów jest wyposażone w sprzęt umożliwiający szybką likwidację skutków ewentualnego awaryjnego wycieku odpadów (sorbenty, substancje neutralizujące). Miejsce magazynowania znajduje się na terenie, do którego tytuł prawny ma wnioskodawca. Magazynowanie odpadów jest prowadzone wyłącznie w ramach wytwarzania. Miejsce magazynowania jest oznakowane tablicą koloru białego umieszczoną w widocznym miejscu na drzwiach wejściowych, z napisem o kolorze czarnym „ODPADY NIEBEZPIECZNE” o parametrach określonych w odrębnych przepisach. Magazyn odpadów jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. Odpady i oznakowanie są zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania posiada szczelne podłoże i wyposażone jest w gaśnice, koce p.poż. Opakowania do magazynowania odpadów są szczelne, wykonane z materiałów odpornych na ich działanie. Opakowania są odpowiednio oznakowane oraz wykonane z materiałów trudno palnych. Odbiór i transport samochodowy do miejsc odzysku przez przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia.
4	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	Odpad będzie magazynowany w miejscu powstania tj. przy urządzeniach wytwórczych, odprowadzany dedykowanymi urządzeniami sieciowymi do studni bezodpływowej zlokalizowanej na zewnątrz, po zachodniej stronie budynku technologicznego. Studnia oznaczona jest etykietą z napisem „ODPADY NIEBEZPIECZNE”, kodem i rodzajem odpadu, zawartością pojemnika, adresem miejsca magazynowania i datą rozpoczęcia magazynowania. Etykieta jest czytelna i trwała, odporna na warunki atmosferyczne, o parametrach określonych w odrębnych przepisach. Studnia posadowiona na utwardzonej podsypce piaskowo – cementowej i dnie betonowym, odpowiednio uszczelniona w sposób zabezpieczający przed wyciekami.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania
			Jako przykrycie przewidziano żelbetowe płyty nastudienne wyposażone we właz żeliwny. Studnia wykonana z materiałów odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach. Miejsce magazynowania jest oznakowane tablicą koloru białego umieszczoną w widocznym miejscu na drzwiach wejściowych, z napisem o kolorze czarnym „ODPADY NIEBEZPIECZNE” o parametrach określonych w odrębnych przepisach. Magazyn odpadów jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. Odpady i oznakowanie są zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Obszar ze studnią zabezpieczony jest przed dostępem osób nieupoważnionych. Odpady są zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Miejsce magazynowania znajduje się na terenie, do którego tytuł prawny ma wnioskodawca. Magazynowanie odpadów jest prowadzone wyłącznie w ramach wytwarzania. Miejsce magazynowania wyposażone jest w gaśnice, koce p.poż. oraz sorbenty neutralizujące ewentualne wycieki. Odbiór i transport samochodowy do miejsc odzysku przez przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia.
5	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Na potrzeby magazynowania baterii i akumulatorów zastosowane będą specjalistyczne pojemniki dwupłaszczowe, w odpowiednich pojemnikach nieprzewodzące prądu, odporne na działanie substancji zawartych w bateriach lub akumulatorach oraz działanie warunków atmosferycznych, dodatkowo umieszczone na paletach w magazynie odpadów niebezpiecznych. Pojemnik na zużyte akumulatory wykonany jest z polietylenu o wysokiej gęstości. Przystosowany do składowania wewnątrz budynków. Konstrukcja skrzyni pozwala układać pojemniki jeden na drugim. Każdy pojemnik oznaczony jest etykietą z napisem „ODPADY NIEBEZPIECZNE”, kodem i rodzajem odpadu, zawartością pojemnika, adresem miejsca magazynowania i datą rozpoczęcia magazynowania. Etykieta jest czytelna i trwała, odporna na warunki atmosferyczne, o parametrach określonych w odrębnych przepisach. Zużyte baterie i zużyte akumulatory będą magazynowane selektywnie według rodzajów w celu ułatwienia ich przetwarzania. Magazyn zużytych baterii i zużytych akumulatorów będzie miejscem o utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu, odpornym na działanie warunków atmosferycznych. Opakowania do magazynowania odpadów są szczelne, wykonane z materiałów odpornych na ich działanie. Opakowania są odpowiednio oznakowane oraz wykonane z materiałów trudno palnych. Magazynowanie zużytych baterii i akumulatorów powinno trwać nie dłużej niż przez okres pół roku łącznie przez wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów. Miejsce magazynowania jest oznakowane tablicą koloru białego umieszczoną w widocznym miejscu na drzwiach wejściowych, z napisem o kolorze czarnym „ODPADY NIEBEZPIECZNE” o parametrach określonych w odrębnych

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania
			przepisach. Magazyn odpadów jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. Odpady i oznakowanie są zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Magazyn posiada szczelne i utwardzone podłoże. Magazyn odpadów niebezpiecznych stanowi pomieszczenie wydzielone w budynku biurowym o numerze inwentarzowym 584. Na drzwiach wejściowych do pomieszczenia magazynowego znajduje się widoczne oznakowanie. Magazynowanie odpadów prowadzone jest wyłącznie w ramach wytwarzania. Miejsce magazynowania odpadów jest wyposażone w sprzęt umożliwiający szybką likwidację skutków ewentualnego awaryjnego wycieku odpadów (sorbenty, substancje neutralizujące). Miejsce magazynowania znajduje się na terenie, do którego tytuł prawny ma wnioskodawca. Magazynowanie odpadów jest prowadzone wyłącznie w ramach wytwarzania. Miejsce magazynowania posiada szczelne podłoże. Magazyn wyposażony jest w gaśnice, koce p.poż. Odbiór i transport samochodowy do miejsc odzysku przez przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia.
6	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Opakowania w postaci worków foliowych zbierane selektywne w kontenerach. Kontenery ustawione są w centralnym punkcie zakładu, na wschód od zbiornika popiołu. Miejsce magazynowania odpadów jest zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Miejsce magazynowania znajduje się na terenie, do którego tytuł prawny ma wnioskodawca. Opakowania w postaci pojemników lub hoboków zbierane są w wydzielonym boksie obok stacji SUW. Magazynowanie odpadów jest prowadzone wyłącznie w ramach wytwarzania. Miejsce magazynowania posiada utwardzone podłoże. Magazyn wyposażony jest w gaśnice, koce p.poż. Opakowania do magazynowania odpadów są szczelne, wykonane z materiałów odpornych na ich działanie. Opakowania są odpowiednio oznakowane oraz wykonane z materiałów trudno palnych. Transport samochodowy do miejsc odzysku przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenia.
7	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Odpad zbierany w kartonach. Magazyn odpadów znajduje się w piwnicy, pod częścią biurową zakładu, powierzchnia 7 m². Miejsce magazynowania odpadów jest zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Jest to pomieszczenie pod schodami budynku biurowego bok wężła ciepłego. Pomieszczenie jest wydzielone pożarowo od pozostałej części budynku. Miejsce magazynowania znajduje się na terenie, do którego tytuł prawny ma wnioskodawca. Magazynowanie odpadów jest prowadzone wyłącznie w ramach wytwarzania.
8	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	Opakowania do magazynowania odpadów są szczelne, wykonane z materiałów odpornych na ich działanie. Opakowania są odpowiednio oznakowane oraz wykonane z materiałów trudno palnych Miejsce magazynowania posiada utwardzone podłoże. Magazyn wyposażony jest w gaśnice, hydrant p.poż.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania
			Transport samochodowy do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenia.
9	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	Odpady gromadzone w beczkach lub pojemnikach. Magazyn odpadów znajduje się w północno-wschodniej części budynku głównego – pomieszczenie dawnej zmiękczalni, za pomieszczeniami stacji SUW. Miejsce magazynowania odpadów jest wyposażony w sprzęt umożliwiający szybką likwidację skutków ewentualnego awaryjnego wycieku odpadów (sorbenty, substancje neutralizujące) oraz zabezpieczony przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Miejsce magazynowania o powierzchni 60 m ² znajduje się na terenie, do którego tytuł prawny ma wnioskodawca. Opakowania do magazynowania odpadów są szczelne, wykonane z materiałów odpornych na ich działanie. Opakowania są odpowiednio oznakowane oraz wykonane z materiałów trudno palnych. Magazynowanie odpadów jest prowadzone wyłącznie w ramach wytwarzania. Miejsce magazynowania posiada szczelne podłoże. Magazyn wyposażony jest w gaśnice, koce p.poż. Odbiór i transport samochodowy do miejsc odzysku przez przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia.
10	19 09 99	Inne niewymienione odpady (inne odpady z procesu uzdatniania wody pitnej i wody do celów do celów przemysłowych)	Opakowania do magazynowania odpadów są szczelne, wykonane z materiałów odpornych na ich działanie. Opakowania są odpowiednio oznakowane oraz wykonane z materiałów trudno palnych. Magazynowanie odpadów jest prowadzone wyłącznie w ramach wytwarzania. Miejsce magazynowania posiada szczelne podłoże. Magazyn wyposażony jest w gaśnice, koce p.poż. Odbiór i transport samochodowy do miejsc odzysku przez przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia.
<u>Miejsca magazynowania odpadów precyzuje załącznik nr 1 dołączony do niniejszej decyzji.</u>			

6. Punkt IV.2.6 w orzeczeniu ww. decyzji otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

IV.2.6. Określam warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Określam warunki ochrony przeciwpożarowej zgodnie z operatem przeciwpożarowym opracowanym w dniu 28 czerwca 2023 roku przez mgr. inż. Zbigniewa Grzelaka - rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionym przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu postanowieniem z dnia 06.07.2023r., znak: PRZ.5268.10.2023.1. Dodatkowo, po przeprowadzeniu w dniu 06.09.2023r. czynności kontrolno - rozpoznawczych na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Zgierzu, przy ul. Energetyków 9 w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, postanowieniem z dnia 20.09.2023r. znak: PRZ.5268.15.2023.3 zaopiniował pozytywnie spełnienie przez obiekty PGE Energia Ciepła S.A – Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu, ul. Energetyków 9, wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej wskazanymi w przedłożonej dokumentacji.

7. Punkt IV.3.1 w orzeczeniu ww. decyzji otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

IV.3.1. Określam rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby –zgodnie z tabelą nr 12.

Tabela nr 12. Źródła hałasu wraz z rozkładem czasu pracy dla doby.

Źródła kubaturowe				
Symbol	Źródło hałasu	Poziom hałasu wewnętrznego w odległości 1 m od przegrody L_A [dB]	Izolacyjność akustyczna ścian/dachu R_A [dB]	Czas eksploatacji
Zb.6	Hala kotła UT-M64	N - 78 E - 77 S - 78 W - 85 D - 75	N - 35 E - 25 S - 35 W - 45 D - 35	cała doba
Zb.7	Pompownia oleju	N - 75 E - 75 S - 75 W - 75 D - 75	N - 40 E - 25 S - 25 W - 25 D - 25	cała doba
Zb.8	Budynek kotła SHPD35000	N - 80 E - 80 S - 80 W - 80 D - 80	N - 35 E - 35 S - 35 W - 35 D - 35	cała doba
B1.1	Budynek główny - część kotła	85	43	cała doba
B1.2	Budynek główny - część silników	103	43	cała doba
B1.3	Budynek główny - część elektryczna	85	43	cała doba
B2.1	Stacja przygotowania gazu – część redukcyjna	90	18	cała doba
B2.2	Stacja przygotowania gazu – AKPiA i podgrzew	85	18	cała doba
Źródła punktowe (wszechkierunkowe)				
Symbol	Źródło hałasu	Równoważny poziom mocy akustycznej L_{WA} [dB]	Ilość źródeł	Czas eksploatacji
E6	Wylot kotła UT-M64	85	1	cała doba
E8	Wylot kotła SHPD35000	85	1	cała doba
W1.1- W1.3	Wylot przewodu silnika	85	3	cała doba
W1.4	Wylot przewodu kotła	85	1	cała doba
W2.1- W2.3	Wentylator budynku kotła	70	3	cała doba
W3.1- W3.2	Wentylator rozdzielni	70	2	cała doba
W4.1- W4.4	Wentylator pomieszczenia transformatorów	72	4	cała doba
W5	Stacja klimatyzacyjna	70	1	cała doba
W6.1- W6.3	Czerpnia powietrza silnika	82	3	cała doba
W7.1- W7.3	Wyrzutnia powietrza silnika	82	3	cała doba
W8.1- W8.2	Chłodnia wentylatorowa	90	3	cała doba

8. Punkt IV.3.2. w orzeczeniu ww. decyzji otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

IV.3.2. Określam wielkość emisji hałasu, zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 112) dla terenów podlegających ochronie akustycznej położonych poza terenem zakładu – zgodnie z tabelą nr 13.

Tabela nr 13. Dopuszczalne poziomy hałasu poza zakładem.

L.p.	Rodzaj terenu	Dopuszczalny poziom hałasu [dB]	
		Pora dnia L_{AeqD}	Pora nocy L_{AeqN}
1)	- tereny zabudowy mieszkaniowej i zamieszkania zbiorowego - tereny zabudowy zagrodowej - tereny mieszkaniowo – usługowe	55	45

9. Punkt IV.4. w orzeczeniu ww. decyzji otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

IV.4. Określam ilość wykorzystywanej wody.

Woda na cele związane z funkcjonowaniem instalacji pobierana jest z dwuotworowego ujęcia, w skład którego wchodzi studnie nr 9 (dolnokredowa) i 9a (górnokredowa), zlokalizowane na działkach o nr ewid. 270/1 i 270/2 w Zgierzu, przy ul. Energetyków w ilości :

$$Q_{\max \text{ godz.}} = 120,0 \text{ m}^3/\text{godz.},$$

$$Q_{\text{śr. dob.}} = 1\,472,0 \text{ m}^3/\text{dobę},$$

$$Q_{\max \text{ r}} = 250\,000 \text{ m}^3/\text{rok}.$$

10. Punkt IV.5.1. w orzeczeniu ww. decyzji otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

IV.5.1. Określam ilość ścieków przemysłowych (mieszanina ścieków socjalno bytowych i technologicznych) odprowadzanych od kolektora miejskiego $\varnothing$ 400 zlokalizowanego w ul. Energetyków w Zgierzu – zgodnie z tabelą nr 14.

Tabela nr 14. Ilość ścieków przemysłowych.

Rodzaj ścieków	$Q_{\max \text{ h}} [\text{m}^3]$	$Q_{\text{śr. dob}} [\text{m}^3]$	$Q_{\max \text{ r}} [\text{m}^3]$
SUW	25	60	21 900
Odsoliny z instalacji wodnych	1,2	1,2	438
Koncentrat z odwróconej osmozy	12	36	13 140
Zład wody chłodzącej	15,1	362	362
Bytowe	2,4	11,2	7 000
Suma	55,7	470,4	39 928

11. Punkt X w orzeczeniu ww. decyzji otrzymuj nowe, następujące brzmienie:

X. Sposoby osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości:

- bieżąca kontrola emisji substancji do powietrza i stężeń substancji w odprowadzanych ściekach oraz emisji hałasu do środowiska,
- właściwe gospodarowanie odpadami,
- racjonalne gospodarowanie wodą i wtórne wykorzystywanie ścieków,
- ograniczenie hałasu emitowanego do środowiska,
- stosowanie rozwiązań technologicznych korzystnych dla środowiska,
- stosowanie i utrzymywanie w pełnej sprawności urządzeń chroniących środowisko.

- II. Pozostałe punkty i warunki decyzji Starosty Zgierskiego z dnia 31.12.2015 znak: BS.6222.3.2015.MA/6 (sprostowanej postanowieniem z dnia 18.01.2017r. Znak: BS.6222.3.2015/2017.MA/9, zmienionej decyzją z dnia 12.03.2019r. znak: OS.6222.1.2019.MA/5, decyzją z dnia 19.12.2019r. Znak: OS.6222.5.2019.MA/14 i decyzją z dnia 13.12.2022r. Znak: OS.6222.5.2022.MA/15) nie ulegają zmianie.

UZASADNIENIE

W dniu 31.03.2023r. do Starostwa Powiatowego w Zgierzu wpłynął wniosek spółki PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, reprezentowanej przez Pełnomocnika P. Krzysztofa Fuzowskiego, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Starosty Zgierskiego z dnia 31.12.2015 znak: BS.6222.3.2015.MA/6 (sprostowaną postanowieniem z dnia 18.01.2017r. Znak: BS.6222.3.2015/2017.MA/9, zmienioną decyzją z dnia 12.03.2019r. Znak: OS.6222.1.2019.MA/5, decyzją z dnia 19.12.2019r. Znak: OS.6222.5.2019.MA/14 i decyzją z dnia 13.12.2022r. Znak: OS.6222.5.2022.MA/15). Do wniosku załączono:

1. dokumentację opracowaną przez mgr inż. Adama Kiełtykę i mgr inż. Władysława Zadrozno,go,
2. pełnomocnictwo upoważniające Pana Krzysztofa Fuzowskiego do reprezentowania Spółki PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59,
3. potwierdzenia wniesienia opłat za zmianę pozwolenia zintegrowanego oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa,
4. informacje z Krajowego Rejestru Sądowego.

Starosta Zgierski, po zapoznaniu się ze złożoną dokumentacją, pismem z dnia 28.04.2023r. znak: OS.6222.2.2023.MA/2, działając na podstawie art 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j.: Dz. U. z 2023r. Poz. 775), art. 63 § 3 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, art. 192, art. 208 ust. 1 w związku z art 184 ust. 2 pkt 8, pkt 10, pkt 13, art. 184 ust. 2B pkt 2, art. 184 ust. 2B pkt 6, art. 184 ust. 2c pkt 8, art. 184 ust. 4 pkt 5 i 6, art. 221 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 i 7, art. 221 ust. 2 pkt 1 oraz art. 208 ust. 2 pkt 1 lit. c, ust. 5, ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 ze zm.) wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania poprzez:

1. Opatrzanie złożonego w dniu 31.03.2023. wniosku podpisem Wnioskodawcy.
2. Przedstawienie blokowego (ogólnego) schematu technologicznego.
3. Określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok.
4. Przedłożenie wyników pomiarów wielkości emisji - w postaci papierowej.
5. Podanie, w odniesieniu do nowych źródeł, tj. 3 silników gazowych Jenbacher i kotła gazowego Fako informacji o przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania danego źródła, wyrażonego w procentach.
6. Określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu.
7. Opisanie terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz *ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym* - w postaci papierowej.
8. Określenie aerodynamicznej szorstkości terenu - w postaci papierowej.
9. Przedłożenie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza - w postaci papierowej.
10. Określenie warunków meteorologicznych
11. Przedłożenie wyników obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.
12. Skorygowanie właściwości przewidzianego do wytwarzania odpadu o kodzie 16 02 14*.
13. Uzupełnienie i doprecyzowanie informacji dotyczących miejsc magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów.
14. Dołączenie oryginału zbieżnego z wnioskiem operatu przeciwpożarowego spełniającego wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. *o odpadach* opieczętownego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.
15. Dołączenie oryginału ostatecznego (opatrzonego klauzulą ostateczności) postanowienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku *o odpadach*, uzgadniającego warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów w ramach wytwarzania odpadów,

odnoszącego się do zbieżnego z wnioskiem operatu przeciwpożarowego.

16. Dołączenie dowodu uiszczenia opłaty rejestracyjnej.

W odpowiedzi na wezwanie Starosty Zgierskiego z dnia 28.04.2023r. znak: OS.6222.2.2023.MA/2 w dniu 02.06.2023r. do Starostwa Powiatowego w Zgierzu wpłynęły uzupełnienia.

Starosta Zgierski, po zapoznaniu się ze złożonymi uzupełnieniami, pismem z dnia 16.06.2023r. znak: OS.6222.2.2023.MA/5, działając na podstawie art 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j.: Dz. U. z 2023r. Poz. 775), art. 192, art. 208 ust. 1 w związku z art. 184 ust. 2 pkt 8, pkt 10, pkt 13, art. 184 ust. 2b pkt 6, art. 184 ust. 4 pkt 5 i 6, art. 221 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2556) wezwał ponownie Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania poprzez:

1. Przedstawienie blokowego (ogólnego) schematu technologicznego instalacji objętej wnioskiem, uwzględniającego wszystkie procesy technologiczne prowadzone w instalacji.
2. Określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok.
3. Przedłożenie wyników pomiarów wielkości emisji z instalacji - w postaci papierowej.
4. Skorygowanie informacji dotyczących miejsc magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów wskazanych w treści przedłożonego uzupełnienia w sposób zbieżny z dołączonym załącznikiem graficznym.
5. Dołączenie oryginału zbieżnego z wnioskiem operatu przeciwpożarowego spełniającego wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. *o odpadach* opieczątowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.
6. Dołączenie oryginału ostatecznego (opatrzonego klauzulą ostateczności) postanowienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku *o odpadach*, uzgadniającego warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów w ramach wytwarzania odpadów, odnoszącego się do zbieżnego z wnioskiem operatu przeciwpożarowego.

W odpowiedzi na wezwanie Starosty Zgierskiego z dnia 16.06.2023r. znak: OS.6222.2.2023.MA/5 w dniu 30.06.2023r. do Starostwa Powiatowego w Zgierzu wpłynęły ponowne uzupełnienia.

Starosta Zgierski, po zapoznaniu się ze złożonymi uzupełnieniami, pismem z dnia 05.07.2023r. znak: OS.6222.2.2023.MA/7, działając na podstawie art 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j.: Dz. U. z 2023r. Poz. 775), art. 192, art. 208 ust. 1 w związku z art. 184 ust. 2b pkt 6, art. 184 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2556) wezwał ponownie Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania poprzez:

1. Skorygowanie informacji dotyczących miejsca magazynowania odpadu o kodzie 15 02 02* wskazanego w treści przedłożonego uzupełnienia w sposób zbieżny z dołączonym załącznikiem graficznym.
2. Uszczegółowienie informacji dotyczących sposobów magazynowania odpadów niebezpiecznych poprzez wskazanie w sposób konkretny spełnienie wszystkich wymogów dot. sposobów magazynowania odpadów wynikających z §8 i § 9 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742 ze zm.).
3. Dołączenie oryginału zbieżnego z wnioskiem operatu przeciwpożarowego spełniającego wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. *o odpadach* opieczątowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.
4. Dołączenie oryginału ostatecznego (opatrzonego klauzulą ostateczności) postanowienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku *o odpadach*, uzgadniającego warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów w ramach wytwarzania odpadów, odnoszącego się do zbieżnego z wnioskiem operatu przeciwpożarowego.

W odpowiedzi na wezwanie Starosty Zgierskiego z dnia 05.07.2023r. znak: OS.6222.2.2023.MA/7 w dniu 10.07.2023r. do Starostwa Powiatowego w Zgierzu wpłynęły ponowne uzupełnienia.

Złożony wniosek wraz z uzupełnieniami spełniał wymogi formalne wynikające z art. 184, art. 208 i art. 221 ustawy *Prawo ochrony środowiska* i był podstawą do wszczęcia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Starosty Zgierskiego z dnia 31.12.2015 znak: BS.6222.3.2015.MA/6 (sprostowaną postanowieniem z dnia 18.01.2017r. Znak: BS.6222.3.2015/2017.MA/9, zmienioną decyzją z dnia 12.03.2019r. Znak: OS.6222.1.2019.MA/5, decyzją z dnia 19.12.2019r. Znak: OS.6222.5.2019.MA/14 i decyzją z dnia 13.12.2022r. Znak: OS.6222.5.2022.MA/15). Starosta Zgierski działając zgodnie z art. 61 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, pismem z dnia 11.07.2023. znak: OS.6222.2.2023.MA/9 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości udziału w toczącym się postępowaniu.

Ponadto Starosta Zgierski, zgodnie z art. 218 pkt 2 ustawy *Prawo Ochrony Środowiska* oraz art. 33 ust. 1 pkt od 2 do 8, art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), podał do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informację o wszczęciu postępowania; przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie; organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień; możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu oraz o możliwości, terminie i formie składania uwag i wniosków. Przedmiotowe obwieszczenie wywieszone było na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Zgierza i Starostwa Powiatowego w Zgierzu w dniach od 14.07.2023r. do 28.08.2023r. oraz opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zgierzu w dniu 13.07.2023. W ustawowo określonym terminie nie zostały wniesione żadne wnioski i uwagi do ww. postępowania administracyjnego.

W myśl art. 86 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t. j. Dz. U. z 2023r. Poz. 1094 ze zm.) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest decyzją określającą warunki korzystania ze środowiska, zatem organ ochrony środowiska rozstrzygając w przedmiocie wydania ww. pozwolenia jest związany decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie zaś z art. 192 ustawy *Prawo Ochrony Środowiska* przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków.

W związku z powyższym Starosta Zgierski działając na podstawie art. 7, art. 75 § 1, art. 77 § 1, art. 123 oraz art. 142 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* postanowieniem z dnia 31.07.2023r. Znak: OS.6222.2.2023.MA/11 postanowił włączyć, jako dowód w przedmiotowej sprawie:

1. decyzję Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 17.05.2012r. znak: OR:6220-4-4/12 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Zgierz w zakresie: zabudowy turbozespołu wraz z chłodnią wentylatorową, stacją dekarbonizacji wody i studnią głębinową oraz kotła wodnego z kominem, magazynem oleju i przyłączem gazowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”,
2. decyzję Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10.06.2015r. znak: OR:6220.3.6/15 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa kotła parowego o mocy 24MW w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz, ul. Energetyków 9”,
3. decyzję Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21.08.2020r. znak: OR.6220.3.2020.KS.8 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Program inwestycyjny dla Elektrociepłowni w Zgierzu – budowa nowych jednostek wytwórczych”,
4. decyzję Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29.09.2022r. znak: OR.6220.3.2022.KS.7 w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Miasta Zgierza znak: OR.6220.3.2020.KS.8z dnia 21.08.2020r.

Ponadto Starosta Zgierski pismem z dnia 01.08.2023r. Znak: OS.6222.2.2023.MA/12 wystąpił do Prezydenta Miasta Zgierza o udzielenie informacji, czy po dniu 29.09.2022r. Prezydent Miasta Zgierza wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć zlokalizowanych w Zgierzu, przy ul. Energetyków 9 - dla spółki PGE Energia Ciepła S.A. - Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu lub dla

innych podmiotów niż wyżej wymieniony oraz o przekazanie informacji dotyczących postępowań wszczętych/toczących się w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć zlokalizowanych w Zgierzu, przy ul. Energetyków 9. Powyższe zapytanie wynikało z faktu, iż ostatnią decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. instalacji, przekazaną do tutejszego urzędu przez Prezydenta Miasta Zgierza, była decyzja z dnia 29.09.2022r. Znak:OR.6220.3.2020.KS.7 w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Miasta Zgierza znak: OR.6220.3.2020.KS.8 z dnia 21.08.2020r.

Ponadto Starosta Zgierski działając na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j.: Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 186 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 ze zm.) pismem z dnia 11.08.2023r. Znak: OS.6222.2.2023.MA/13 wezwał Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień poprzez podanie dla Pana Mariusza Michałka – Wiceprezesa Zarządu spółki PGE Energia Ciepła S.A. oraz dla Pani Aleksandry Guziejko - Prokurenta spółki PGE Energia Ciepła S.A., niżej wymienionych danych :

1. numer PESEL lub
numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL)
2. nazwisko rodowe,
3. nazwisko (w tym przybrane),
4. imiona (imię i drugie imię),
5. imię ojca,
6. imię matki,
7. data urodzenia,
8. nazwisko rodowe matki,
9. adres miejsca urodzenia,
10. obywatelstwo,
11. adres miejsca zamieszkania

lub poprzez przedłożenie zaświadczeń o niekaralności dla wyżej wskazanej osoby:

- za przestępstwa przeciwko środowisku;
- za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. *Kodeks karny*.

W dniu 11.08.2023r. do tutejszego urzędu wpłynęło pismo Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10.08.2023r. Znak: OR.6220.7.2022.KC.12 informujące, że po dniu 29.09.2022r. Prezydenta Miasta Zgierza nie wydał decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć zlokalizowanych w Zgierzu, przy ul. Energetyków 9. Zgodnie z treścią ww. pisma aktualnie nie toczy się żadne postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć zlokalizowanych w Zgierzu, przy ul. Energetyków 9.

Następnie w dniu 21.08.2023r. do Starostwa Powiatowego w Zgierzu wpłynęło pismo spółki PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Fuzowskiego, przy którym przekazano zaświadczenie o niekaralności Pana Mariusza Michałka – Wiceprezesa Zarządu spółki PGE Energia Ciepła S.A. oraz dla Pani Aleksandry Guziejko - Prokurenta spółki PGE Energia Ciepła S.A. W związku z powyższym Starosta Zgierski, działając w myśl art. 186 ust. 1 pkt 8, 9 i 10 ustawy *Prawo ochrony środowiska*, wystąpił do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniami, czy wspólnicy, prokurenci, członkowie zarządu lub członkowie rady nadzorczej ww. spółki oraz prowadzący instalację (spółka) figurują w ww. rejestrze. Z pozyskanych z Krajowego Rejestru Karnego informacji wynika, że żaden z wyżej wymienionych podmiotów nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym.

Starosta Zgierski działając na podstawie art. 183c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku *Prawo ochrony środowiska* (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 2556 ze zm.) pismem z dnia 04.09.2023r. znak: OS.6222.2.2023.MA/19 wystąpił z wnioskiem do Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012

roku o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy, przekazując jednocześnie kopię niezbędnej dokumentacji, t.j. wniosku, o którym mowa w art. 184 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z uzupełnieniem, oraz operatu przeciwpożarowego wraz z postanowieniem.

W dniu 07.09.2023r. do tutejszego urzędu wpłynęło postanowienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu z dnia 06.09.2023r. Znak: PRZ.5266.15.2023.3 w którym zaopiniował on pozytywnie spełnienie przez obiekty PGE Energia Ciepła S.A – Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu, ul. Energetyków 9, wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej wskazanymi w przedłożonej dokumentacji.

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* Starosta Zgierski pismem z dnia 07.09.2023r. Znak OS.6222.2.2023.MA/21 zawiadomił strony postępowania, że został zebrany materiał dowodowy umożliwiający dokonanie stosownego rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, uzupełnienia go i wypowiedzenia się co do jego treści. Do dnia wydania niniejszej decyzji do tutejszego urzędu nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi dotyczące zgromadzonego w wyżej opisanej sprawie materiału.

Biorąc po uwagę powyższe oraz zebrany materiał dowodowy ustalono, jak poniżej.

Spółka PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 w Oddziale Elektrociepłownia w Zgierzu zlokalizowanym w Zgierzu, przy ul. Energetyków 9 prowadzi instalację do spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 93 MW. Obowiązek posiadania przez przedmiotową instalację do spalania paliw pozwolenia zintegrowanego wynika z ust. 1 pkt 1 załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.08.2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r. poz. 1169). Spółka PGE Energia Ciepła S.A. posiada obecnie pozwolenie zintegrowane udzielone decyzją Starosty Zgierskiego z dnia 31.12.2015 znak: BS.6222.3.2015.MA/6 (sprostowaną postanowieniem z dnia 18.01.2017r. znak: BS.6222.3.2015/2017.MA/9, zmienioną decyzją z dnia 12.03.2019r. znak: OS.6222.1.2019.MA/5, decyzją z dnia 19.12.2019r. Znak: OS.6222.5.2019.MA/14 i decyzją z dnia 13.12.2022r. Znak: OS.6222.5.2022.MA/15). W przedmiotowej instalacji prowadzona jest działalność polegająca na produkcji i dystrybucji ciepła oraz produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu. Do produkcji ciepła obecnie służą:

- kocioł K3 fluidalno-pyłowy OF-100 o nominalnej mocy cieplnej w paliwie 49 MW, opalany węglem kamiennym, węglem brunatnym lub mieszkanką tych paliw
- kocioł wodny KW2 typu UT-M64 Loos o nominalnej mocy cieplnej w paliwie 18,5 MW, opalany gazem ziemnym (paliwo podstawowe) lub lekkim olejem opałowym (paliwo rezerwowe)
- kocioł parowy K1 typu SHPD 35000 Viessmann o nominalnej mocy cieplnej w paliwie 25,5 MW, opalany gazem ziemnym (paliwo podstawowe) lub lekkim olejem opałowym (paliwo rezerwowe).

Do produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu służą:

- turbina parowa przeciwprężna LANG (TG1) o mocy elektrycznej 16,00 MWe
- turbina parowa upustowo – kondensacyjna (TG2) o mocy elektrycznej 28,238 Mwe.

Na terenie zakładu znajdują się również zbiorniki (2 silosy magazynowe sorbentu i zbiornik popiołu lotnego).

W związku z planowanymi zmianami w ww. instalacji spółka PGE Energia Ciepła S.A. wystąpiła do Starosty Zgierskiego o zmianę dotychczasowego pozwolenia. Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku, planowane zmiany polegać będą na przebudowie instalacji spalania paliw poprzez zastąpienie istniejącego źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej 49 MW (kotła K3 fluidalno-pyłowego OF-100) nowymi jednostkami o łącznej nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 37,505 MW (trzy silnikami gazowymi o nominalnej mocy cieplnej 10,035 MW każdy, w tym mocy elektrycznej 4,5 MWe każdy i jednym kotłem gazowym o nominalnej mocy cieplnej 7,4 MW.). Wraz z kotłem K3 OF-100 wycofane zostaną z eksploatacji turbiny parowe TG1 i TG2 oraz zbiorniki magazynowe sorbentu i popiołu lotnego. Nadal eksploatowane będą istniejące obecnie: kocioł wodny KW2 i kocioł parowy K1. Po przebudowie podstawową jednostką wytwórczą eksploatowaną na terenie instalacji będzie źródło kogeneracyjne (wytworzące ciepło i energię elektryczną) tj. trzy silniki gazowe. Uzupełnione ono zostanie kotłem

gazowym. W konsekwencji planowanych działań zmianie ulegnie nominalna moc cieplna instalacji, rozumiana jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu tych instalacji, która po przebudowie wynosiła będzie 81,5 MW. Realizacja planowanych zmian w instalacji spowoduje zmianę zapotrzebowania na materiały i surowce, zarówno w zakresie rodzajów używanych paliw, materiałów i surowców jak i ich ilości. Budowa silników gazowych i kotła gazowego spowoduje zwiększenie zużycia gazu ziemnego. Jednocześnie, wycofanie z eksploatacji części instalacji związanej z wykorzystywaniem paliw stałych, spowoduje, że zapotrzebowanie na węgiel kamienny i brunatny oraz materiały towarzyszące, jak sorbent i piasek do złoża fluidalnego, spadnie do zera. Zmniejszeniu ulegnie ponadto roczna ilość pobieranej wody oraz ilość ścieków przemysłowych powstających w wyniku eksploatacji przedmiotowej instalacji. Zmianie ulegnie także ilość i rodzaj odpadów wytwarzanych w instalacji, m.in. w związku z wyłączeniem „części węglowej” nie będą wywarzane odpady o kodzie 10 01 82 oraz 10 01 99. Natomiast w związku z uruchomieniem nowych jednostek kogeneracyjnych w instalacji wytwarzany będzie nowy odpad o kodzie 16 01 14*. Ponadto planowane zmiany spowodują powstanie nowych źródeł hałasu, przy jednoczesnym wyłączeniu z eksploatacji części źródeł dotychczas istniejących.

W ramach planowanych zmian na terenie Oddziału Elektrociepłowni w Zgierzu zainstalowane zostaną nowe źródła spalania paliw, których eksploatacja spowoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza. Będą to trzy silniki gazowe AK1 – AK3 typu JMS 624 Jenbacher oraz jeden kocioł gazowy KW1 typu RWWs 7000 FAKO, których eksploatacja wiąże się z wprowadzaniem do powietrza: dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu ogółem (w tym pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5) i tlenku węgla. Jednocześnie w ramach planowych zmian wyłączony z eksploatacji zostanie kocioł OF-100, opalany paliwem stałym. Spowoduje to zmniejszenie emisji zarówno dwutlenku siarki, jak i pyłów. W celu szczegółowego określenia wpływu wyżej opisanych zmian na poziom emisji zanieczyszczeń do atmosfery z terenu instalacji wykonano odpowiednie obliczenia i symulacje rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu. Wyniki przeprowadzonych obliczeń, wykonanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r. Nr 16, poz. 87), zawarto we wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Na podstawie obliczeń maksymalnych stężeń emitowanych substancji w powietrzu stwierdzono, że emisja z instalacji:

- pyłu zawieszonego PM10 i tlenku węgla - nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu,
- dwutlenku siarki i dwutlenku azotu – powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu,
- spełnione jest kryterium opadu pyłu (dla pyłu ogółem).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r. Nr 16, poz. 87) przeprowadzenie obliczeń w pełnym zakresie tj. obliczeń rozkładu stężeń substancji, uśrednionych dla godziny i roku, w sieci receptorów w otoczeniu zakładu oraz częstotliwości przekraczania dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, wymagane jest w przypadku, gdy emisja zanieczyszczenia przekracza 10% wartości odniesienia lub nie jest spełnione kryterium opadu pyłu (dla pyłu ogółem). W związku z powyższym obliczenia w pełnym zakresie przeprowadzono dla dwutlenku siarki i dwutlenku azotu oraz dla pyłu zawieszonego PM2,5, dla którego ustawodawca nie wyznaczył wartości odniesienia. Zgodnie z § 4 cyt. wyżej rozporządzenia uznaje się, że wartość odniesienia substancji w powietrzu jest dotrzymana, jeżeli wartość ta nie jest przekraczana więcej niż przez 0,274% czasu w roku dla dwutlenku siarki oraz więcej niż przez 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji. Analiza wyników obliczeń dokonanych w sieci receptorów wykazała, że dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu zawieszonego PM2,5, nie występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu ani wartości odniesienia substancji w powietrzu.

Jak już wcześniej wspomniano w wyniku planowanej przebudowy przedmiotowej instalacji zmianie ulegnie także ilość i rodzaj odpadów wytwarzanych w instalacji. Z uwagi na wyłączenie z eksploatacji „części węglowej” nie będą wywarzane odpady o kodzie 10 01 82 *Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)* oraz 10 01 99 *Inne nie wymienione*

odpady (inne odpady termiczne). Natomiast w związku z uruchomieniem nowych jednostek kogeneracyjnych w instalacji wytwarzany będzie nowy odpad niebezpieczny o kodzie 16 01 14* *Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje*. Zgodnie z art. 184 ust. 4 pkt 5 ustawy *Prawo ochrony środowiska* w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć operat przeciwpożarowy, spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach. Na podstawie zaś art. 208 ust. 1 ww. ustawy wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego winien spełnić wymagania określone m.in. dla wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Ponadto w myśl art. 192 ustawy *Prawo Ochrony Środowiska* przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków. Dlatego też wnioskodawca występując o zmianę przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego w zakresie rodzaju i ilości odpadów zobowiązany był do wniosku dołączyć uzgodniony operat przeciwpożarowy, określający wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego, jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. W związku z powyższym Wnioskodawca przedłożył w dniu 10.07.2023r. operat przeciwpożarowy z czerwca 2023 roku wraz z ostatecznym postanowieniem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu z dnia 06.07.2023r. znak:PRZ.5268.10.2023.1. Tym samym Starosta Zgierski określił w niniejszej decyzji warunki ochrony przeciwpożarowej w oparciu o ww. operat przeciwpożarowy. Podkreślić ponadto należy, że po przeprowadzeniu w dniu 06.09.2023r. czynności kontrolno - rozpoznawczych na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Zgierzu, przy ul. Energetyków 9 w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Zgierzu, postanowieniem z dnia 20.09.2023r. znak: PRZ.5268.15.2023.3 zaopiniował pozytywnie spełnienie przez obiekty PGE Energia Ciepła S.A – Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu, ul. Energetyków 9, wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej wskazanymi w przedłożonej dokumentacji.

Ponadto, należy podkreślić, iż na podstawie art. 25 ust. 7 i 8 ustawy o odpadach wydane zostało rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020. poz. 1742), które weszło w życie 1 stycznia 2021 roku. Zgodnie z § 14 ust. 4 ww. rozporządzenia, jeżeli przed dniem wejścia w życie przepisów w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, a zatem przed dniem 1 stycznia 2021 roku wymagania te zostały określone w decyzji administracyjnej w czasie jej obowiązywania stosuje się wyłącznie wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów określone w tej decyzji. Jeżeli jednak pozwolenie na wytwarzanie odpadów ulega zmianie, wówczas organ wydający decyzję administracyjną, zobowiązany jest stosować aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące magazynowania odpadów. Mając powyższe na uwadze niniejszą decyzją zmieniono treść punktu IV.2. „Określam miejsce i sposób magazynowania wytwarzanych odpadów” pozwolenia zintegrowanego nie tylko w zakresie zmiany rodzaju i ilości odpadów, lecz również poprzez szczegółowe określenie sposobów oraz miejsc magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów. Ponadto miejsca magazynowania odpadów powstających w związku z eksploatacją przedmiotowej zostały oznaczone na załączniku graficznym niniejszej decyzji, stanowiącym jej integralną całość.

W związku z planowanymi zmianami na terenie Oddziału Elektrociepłowni w Zgierzu powstaną nowe źródła hałasu, zarówno kubaturowe (np. budynek silników gazowych, budynek kotła) jak i punktowe (np. czerpnie i wyrzuty powietrza, wyloty kominów, wentylatory). Jednocześnie jednak zostaną wyłączone z użytkowania źródła hałasu związane z eksploatacją „części węglowej” (np. przesypownie, hala turbin). W celu sprawdzenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na tereny sąsiednie akustycznie chronione przeprowadzono analizę oddziaływania akustycznego nowych źródeł hałasu i dokonano sumarycznej oceny poziomu hałasu emitowanego z terenu zakładu (obejmującej zarówno źródła istniejące jak i projektowane). Z analizy przeprowadzonych pomiarów i obliczeń wynika, że po zrealizowaniu planowanego przedsięwzięcia maksymalna wartość emitowanego hałasu przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej wynosić będzie 33,3 dB (zarówno w porze dnia jak i nocy). Oznacza to, że na terenach chronionych akustycznie sąsiadujących z zakładem nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu, które, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca

2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014r. Poz. 112) wynoszą 45 i 55 dB.

Zgodnie z art. 86 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023r. Poz. 1094) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji. Pozwolenie zintegrowane jest decyzją określającą warunki korzystania ze środowiska, zatem organ ochrony środowiska rozstrzygając w przedmiocie wydania ww. pozwolenia jest związany decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto, zgodnie z art. 192 ustawy *Prawo Ochrony Środowiska*, przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków. W związku z powyższym w toku prowadzonego postępowania dokonano analizy zgodności złożonego wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, z wydanymi dla powyższej instalacji decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach. Z przeprowadzonej analizy wynika, że planowane zmiany nie naruszają zapisów zawartych w wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach.

W niniejszej decyzji nie określono maksymalnego dopuszczalnego czasu utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych a także parametrów charakteryzujących pracę instalacji, określających moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania oraz warunków wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takich przypadkach, ponieważ w przedmiotowej instalacji w fazie rozruchu i wyłączania nie występują warunki inne niż normalne.

Zgodnie z art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 ze zm.) w przypadku, gdy dla instalacji albo procesu technologicznego lub operacji technicznej, prowadzonych w instalacji, są ustalone standardy emisyjne, wielkość dopuszczalnej emisji wyraża się w pozwoleniu w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy. Ponadto na podstawie art. 224 ust. 4 ustawy *Prawo ochrony środowiska*, jeżeli dla instalacji albo procesu technologicznego lub operacji technicznej, prowadzonych w instalacji, są ustalone standardy emisyjne, to w pozwoleniu na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie określa się dla tej instalacji, procesu lub operacji innych rodzajów gazów lub pyłów niż objęte standardami. W takim przypadku w pozwoleniu wskazuje się na odstępianie od określania warunków emisji dla pozostałych gazów lub pyłów. W związku z powyższym w niniejszej decyzji określono wielkość dopuszczalnej emisji, w jednostkach, w jakich wyrażone są standardy, dla zanieczyszczeń objętych standardami. tj. dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu ogółem. Jednocześnie odstąpiono od określenia warunków emisji dla tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5, ponieważ ww. zanieczyszczenia nie są objęte standardami emisyjnymi.

W toku postępowania sprawdzono również przesłanki do odmowy wydania pozwolenia zawarte w art. 186 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2022r. Poz. 2556 ze zm). Przeprowadzona analiza wykazała, że nie istnieją przesłanki uzasadniające odmowę zmiany pozwolenia zintegrowanego, udzielonego spółce PGE Energia Ciepła S.A. decyzja Starosty Zgierskiego z dnia 31.12.2015 znak: BS.6222.3.2015.MA/6 (sprostowaną postanowieniem z dnia 18.01.2017r. Znak: BS.6222.3.2015/2017.MA/9, zmienioną decyzją z dnia 12.03.2019r. Znak: OS.6222.1.2019.MA/5, decyzją z dnia 19.12.2019r. Znak: OS.6222.5.2019.MA/14 i decyzją z dnia 13.12.2022r. Znak: OS.6222.5.2022.MA/15).

Podkreślić należy, że we wniosku o zmianę pozwolenia, złożonym przez spółkę PGE Energia Ciepła S.A. wniesiono o ustalenie terminu, od którego obowiązywać będzie decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane. We wniosku tym zaproponowano, aby decyzja zmieniająca obowiązywała od dnia 11 września 2023r. W związku z powyższym, niniejszą decyzją zmieniono z **dniem 11 września 2023r.** decyzję Starosty Zgierskiego z dnia 31.12.2015 znak: BS.6222.3.2015.MA/6 (sprostowaną postanowieniem z dnia 18.01.2017r. znak: BS.6222.3.2015/2017.MA/9, zmienioną decyzją z dnia 12.03.2019r. Znak: OS.6222.1.2019.MA/5, decyzją z dnia 19.12.2019r. Znak: OS.6222.5.2019.MA/14 i decyzją z dnia 13.12.2022r. Znak: OS.6222.5.2022.MA/15), udzielającą Spółce PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania

paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW zlokalizowanej na terenie PGE Energia Ciepła S.A – Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu, przy ul. Energetyków 9.

Z przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji wynika, że eksploatacja przedmiotowej instalacji do spalania paliw odbywa się przy zastosowaniu racjonalnego zużycia surowców i energii oraz jest ona poddawana systematycznym przeglądom, konserwacjom i remontom, w celu zapewnienia wysokiego poziomu wydajności instalacji i bezpieczeństwa jej otoczenia a jej użytkowanie, dzięki zastosowanym metodom ochrony środowiska, nie powoduje pogorszenia jego jakości.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Starosty Zgierskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Ponadto wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
3. Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. *Prawo Ochrony Środowiska* (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 ze zm) prowadzący instalacje zobowiązany jest do przestania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informacji o ilościach i rodzajach gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza.

Opłatę rejestracyjną za zmianę pozwolenia zintegrowanego w wysokości 1000,0 zł wniesiono na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Opłatę skarbową za zmianę pozwolenia zintegrowanego w wysokości 1 005,50 zł uiszczono przelewem. Potwierdzenia wniesienia powyższych opłat znajdują się w aktach sprawy.



Z up. STAROSTY
Magdalena Abramczyk
Zastępca Naczelnika Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. PGE Energia Ciepła S.A.
Za pośrednictwem Pełnomocnika:
Pana Krzysztofa Fuzowskiego
PGE Energia Ciepła S.A.
Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu
95-100 Zgierz, ul. Energetyków 9
2. a/a

Niniejsza decyzja
stała się ostateczna w dniu 11.03.2023r

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
Magdalena Abramczyk

Do wiadomości

1. Ministerstwo Środowiska
za pośrednictwem platformy e-PUAP
2. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
za pośrednictwem platformy e-PUAP
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
za pośrednictwem platformy e-PUAP
4. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
za pośrednictwem platformy e-PUAP

STAROSTWO POWIATOWE
W ZGIERZU
95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a

11.03.2023
PGE Energia Ciepła S.A.
Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu
Krzysztof Fuzowski
Dyrektor Oddziału