

**PROTOKÓŁ NR 8/19
z posiedzenia odbytego 23 maja i 24 czerwca 2019 r.
w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu**

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Komisji - lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu oraz:

- 1) Kierownik Biura Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Zgierzu Andrzej Juszczyk;
- 2) Wicedyrektor ZZSP im. J. Pawła II Żaneta Gazewska;
- 3) Kierownik Gospodarczy ZZSP im. J. Pawła II Iwona Miśkiewicz;
- 4) Radny Powiatu Zgierskiego Jerzy Sokół.

Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Komisji Rafał Mamiński.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Kontrola zaleceń pokontrolnych oraz wykonania prac wynikających z przeglądu gwarancyjnego z dnia 31 grudnia 2018 r. realizacji inwestycji „Termomodernizacja budynku Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych”.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji otworzył 8 posiedzenie Komisji.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.

Ad. 2

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 7/19 z poprzedniego posiedzenia.

Ad. 3

Przedmiotem posiedzenia było sprawdzenie czy usterki i wady stwierdzone w ramach termomodernizacji w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych zostały usunięte.

Komisja stwierdziła, że do usunięcia pozostały następujące usterki i wady:

- w sali gimnastycznej brak klamek na zamek, brak zabezpieczenia okien, brak prądu do siłownika,
- w szatni 52 nie wycięte rury c.o.,
- w szatni 51 pozostawione otwory w ścianach nad oknem,
- na klatce schodowej nie wycięte rury na widowni,
- w małej sali gimnastycznej brak osłony na oknach,
- w sali 45 niepomalowana wnęka podokienna,
- w siłowni niewycięte rury c.o. w podłodze, nie obrobione ściany za grzejnikami,
- w korytarzu w części sportowej przeciek w łączniku i w korytarzu, brudne kasetony,
- korytarz na dole brudne kasetony,
- w pokoju nauczycielskim brak uzupełnień płyty karton-gips,

- w serwerowni zacieki na ścianie i suficie,
- w bibliotece zacieki na podciągu na scenie,
- w pokoju kierownika gospodarczego zacieki na ścianie,
- w archiwum brak przy podłodze obróbki, nie wycięte rury c.o.,
- w starej kotłowni nie uprzątnięte pomieszczenie oraz brak klamek w oknach,
- pęknięta szyba w sali 132,
- magazyn przy sali 116 nie doprowadzone oświetlenie,
- pobrudzona elewacja.

Komisja obejrzała wymienione przez Wicedyrektor Żanetę Gazewską usterki na terenie placówki. Stłuczony koło archiwum daszek nad wejściem został uszkodzony mechanicznie w związku z czym zasugerowano naprawę w ramach ubezpieczenia OC.

W związku z niewykonaniem wszystkich usterek Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ogłosił przerwę w posiedzeniu do 24 czerwca 2019 r. godz. 11⁰⁰.

Ad. 4

Komisja ustaliła, że termin czerwcowego posiedzenia na 03 czerwca o godz. 11⁰⁰.

Ad. 3

Przewodniczący Komisji wznowił posiedzenie w dniu 24 czerwca 2019 r. Wniósł o wprowadzenie do porządku posiedzenia pkt 5 w brzmieniu:

„5. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli.”
Sprawozdanie będzie przedmiotem obrad X sesji Rady Powiatu Zgierskiego.

Komisja jednogłośnie wnioski przyjęła. W związku z tym zmianie ulegnie dotychczasowa numeracja porządku posiedzenia.

Komisja stwierdziła usunięcie ww. usterek w ramach termomodernizacji w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu.

Ad. 5

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2019 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 6

Przewodniczący Komisji dokonał zamknięcia 8 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała

GLÓWNY SPECJALISTA

Wanda Kozłowska

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej

Rafał Mamiński

